

1-faasilt 3-faasile ülemineku tehnilised tingimused

Üleminekul ühefaasiliselt võrguühenduselt kolmefaasilisele tuleb kliendil sõlmida Liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks ja tasuda tasu.

Peale tarbimistingimuste muutmise esimese osamakse tasumist teostab Elektrilevi oma võrgus vajaminevad tööd.

Tingimused:

- Klient peab kontrollima oma juhtmestiku sobivust pingesüsteemi muutmiseks.
- Üldjuhul paigaldatakse liituja kulul kinnistule uus liitumiskilp.
- Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis.
- Töid teostab litsentseeritud elektritööde firma.
- Tarbimistingimuste muutmisel on liituja kohustatud esitama võrguettevõtjale vastavalt seadusele (Võrgueeskiri) esitama „elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise“ kui peakaitse on suurem kui 63A.
- Peale Elektrilevi poolseid töid uuendatakse võrguleping.

Alamtarbimiskohal (korteris) 1-faasilise arvesti vahetamisel 3-faasilise vastu:

- kortermaja liitumispunktis peab olema 3-faasiline võrguühendus;
- klient peab esitama majaomaniku või haldaja kirjaliku nõusoleku;
- kliendil peab arvestikilbis olema tehtud 3-faasilise arvesti paigalduseks vajalikud eeltööd:

- vahetatud korteri 1-faasiline peakaitse 3-faasilise vastu;
- ettevalmistatud juhtmed arvestiga ühendamiseks;
- paigaldatud 3-faasiline juhtmestik liitumispunktist peakaitsmeni.